



- OPISZCZENIA:**
- oprawa narużona do świetlówek 2x36W
 - oprawa narużona do świetlówek 1x35W
 - oprawa narużona do świetlówek 1x35W asymetryczna
 - oprawa narużona do świetlówek 35W z modułem
 - oprawa awaryjna 2h
 - plafondiera narużona 2x18W
 - oprawa awaryjna z aktywatorem
 - dławcelek zasilony 230V, 50Hz

- gniazdo 1faz. pojedyncze
- gniazdo 1faz. dwufazowe
- gniazdo antenowe koncentryczne
- gniazdo antenowe koncentryczne
- łącznik oświetl. 1-biegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- nota pod posadzkę

- UWAGI:**
1. Instalacje podłogowe - przewody YDTP w bruzdach.
 2. Instalacje gniazd - YDTP 3x2,5mm².
 3. Instalacje oświetlenia - YDTP 2,5x1,5mm².
 4. Dojścia do puszczy połączkowej w rurkach wzmacnionych pod osadzką.
 5. Dla instalacji teletechnicznych uložony pł. rury elastyczne z pianką.

TS -	Tytuł	Przebudowa pomieszczeń kuchni i stołówek
mgr inż. Maciej Stolarczyk	Opis:	na parterze - cz. elektryczna
	Objekt:	Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18
	Nazwa rysunku	Plan instalacji
	Projektował	mgr inż. Wojciech Horodko upr. Wia-949/94
	Sprawił	inż. Andrzej Panek upr. E-50776
	Skala	1 : 100
	Data	06.2009
	Nr rys.	2