

Wołomin, dn. 25.09.2009 r.

Nr sprawy: SPW-343/104/09

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej ulic : Wiejskiej, Polnej i Raclawickiej w Tłuszczu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Dokumentacja SIWZ, w punkcie III określa zakres rzeczowy robót obejmujący „ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla ruchu KR2”.

Specyfikacja techniczna D-05.03.05b punkt 1.3 ma „ zastosowanie przy wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 dla KR3-KR4”.

Jaka jest właściwa kategoria ruchu dla warstwy ścieralnej betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz jakie jest jej uziarnienie?

Odpowiedź:

Właściwa kategoria ruchu dla warstwy ścieralnej betonu asfaltowego grubości 5 cm dla remontu ulic: Wiejskiej, Polnej i Raclawickiej w Tłuszczu jest kategoria **KR3**. Należy przyjąć beton asfaltowy **BA 0/12,8** dla kategorii ruchu **KR3**. W SIWZ wystąpił błąd pisarski.

WICESTAROSTA

Ryszard Węsierski

①