

Wołomin, dnia 03.03.2009 r.

## Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 z przeznaczeniem na sale technologiczne dla potrzeb Technikum Hotelarstwa w ramach programu: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” – II etap

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

### Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

poz. Nr 2 – prosimy o podanie typów i wymiarów grzejników

poz. Nr 68 – proszę o podanie typu i mocy wentylatora


poz. Nr 74 – proszę o podanie typu opraw oświetleniowych

### Odpowiedź

*Poz. Nr 2* : w książce przedmiarów należy uwzględnić tylko montaż grzejników zdemontowanych w pozycji nr 1 przedmiaru.

*Poz. Nr 68*: wentylator łazienkowy z tworzywa sztucznego wydajność około 100 m<sup>3</sup>/h zasilany 230V pobór mocy do 15W, wentylator montowany w kanale wentylacyjnym w ścianie, średnica otworu wentylacyjnego dla wentylatora 100mm, wyposażony w zabezpieczenie przed porażeniem w klasie II, bryzgoszczelny zabezpieczony przed wilgocią - lub równoważny.

*Poz. Nr 74*: oprawa żarowa bryzgoszczelna z kloszem szklanym o mocy 100W przykręcana do sufitu – lub równoważna.

STAROSTA  
  
dr Maciej Urmanowski