

SPW.272.32.2014

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Żymirskiego w Klembowie, gm. Klembów.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar zawiera właściwe ilości obmiarowe robót do wykonania. Na podstawie projektu Wykonawca stwierdził znaczne rozbieżności z przedmiarem. Np. Jezdnia szer. 6,5 m x 358 m minus ściek z kostki obustronny $2 \times 0,3 \times 358 = 2112,2 \text{ m}^2$ + zjazdy na drogi boczne na skrzyżowania. W przedmiarze powierzchnia jezdni wynosi 1339 m². Wg tabeli robót ziemnych objętość robót ziemnych na tym odcinku powinna wynieść ok. 2000 m³. Tymczasem w przedmiarze jest 476, 27 m³. Ciąg pieszo – rowerowy – wg projektu powinno być ok. 1000 m², w przedmiarze jest 667, 6 m². Skoro Wykonawca ma do przetargu dołączyć kosztorys zgodny z przedmiarem, a umowa jest ryczałtowa to Zamawiający powinien uściślić przedmiar, aby był zgodny z faktycznymi ilościami robót lub nie zamieszczać go wcale, lecz dokładnie, bez żadnych wątpliwości określić zakres prac do wykonania.

Odpowiedź:

Przedmiar został sporządzony w oparciu o faktyczne wielkości robót do wykonania. Zgodnie z zamówieniem, należy wykonać jezdnię na odcinku od km 0+320 do km 0+472 plus zjazdy na drogi boczne (152 mb jezdni plus drogi boczne). Stąd w przedmiarze, powierzchnia 1339 m² jezdni oraz roboty ziemne na poziomie 476,27 m³. Część robót ziemnych ujęta została w przedmiarze dotyczącym wykonania Branży Sanitarnej na odcinku od D-46 do D-50. Zamawiający potwierdza oczywistą omyłkę rachunkową w powierzchni ciągu pieszo-rowerowego i dokonuje zmiany z niepoprawnej 667,6 m² na wartość poprawną – czyli 1011,1 m².

Jednocześnie informujemy, że jeśli oferent uzna że zakres prac jest większy to powinien skalkulować we własnym zakresie koszt wykonania przedmiotu zamówienia wg swojej wiedzy i rzeczywistego zakresu. Zamawiający zwraca uwagę że umowa na charakter ryczałtowy i oferent w ofercie powinien uwzględnić wszystkie prace, które wg jego wiedzy są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót.


STAROSTA
Piotr Uściński