



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

WID.7013.3.53.4.2016.KJ

Wołomin., dn. 16.11.2016r.

BZP

w/m

dot. Postępowania na przetarg nieograniczony znak SPW.272.86.2016

Wydział Inwestycji i Drogownictwa poniżej przedstawia odpowiedzi do zapytania oferentów odnośnie powyższego postępowania:

1. Wyjaśnienie czy w zakres zadania wchodzi odtworzenie nawierzchni bitumicznej po przykanalnikach deszczowych (od studni do wpustów) i na tracie kanału głównego. W udostępnionej dokumentacji brak jest informacji o konstrukcji tych odtworzeń oraz ich zakresie (powierzchni). Brak jest też odpowiednich pozycji w przedmiarach robót (zarówno kanalizacyjnym jaki drogowym).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej będzie wyłącznie w miejscach włączeniu następujących wpustów do studni rewizyjnych: Wp2, Wp4, Wp17 do Wp47 (oraz w obrębie posadowienia wszystkich wpustów).

Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej wykonywane będą w projektowanym chodniku (odcinek od S2 do S17 i od S35 do S36) oraz w istniejącym poboczu gruntowym (odcinek od S18 do S34).

Z uwagi na dobry stan istniejącej nawierzchni wzdłuż, której zaprojektowano ciąg komunikacyjny pieszo rowerowy, włączenia przykanalików deszczowych (od studni do wpustów) należy wykonać metodą przecisku sterowanego bez naruszania konstrukcji istniejącej jezdni.

Pozycja kosztorysowa odtworzenia nawierzchni jest ujęta w przedmiarze drogowym.

W załączeniu poprawiony przedmiar z branżą sanitarną.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Andrzej Nocoń