

Wołomin, dn. 01.04.2016 r.

SPW.272.34.2016

## Wszyscy oferenci

**dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszadła, gm. Jadów na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Starowoli.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, w związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Wszystkie dokumenty są ważne i określają przedmiot zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuszcza Zamianę kruszywo łamanego 0/31,5 na kruszywo betonowy na poszerzeniach pozycja 42 kosztorysu ofertowego i na zjazdach pozycja 29 kosztorysu ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany.

3. Czy Zamawiający dopuszcza Zamianę kruszywo łamanego 31,5/63 na kruszywo betonowe na poboczach pozycja 53 kosztorysu ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany.

4. Prosimy o załączenie Projektu stałej Organizacji Ruchu.

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada.

5. Prosimy o potwierdzenie, że przepust w km 0+827,10 z rur betonowych WIPRO o średnicy 60 nie jest do przebudowy.

Nie jest do przebudowy, jest planowane oczyszczenie przepustu z namułu.

6. Prosimy o załączenie Projektu Wykonawczego.

Załączony projekt jest projektem budowlanym wykonawczym.

7. Oferent informuje Zamawiającego, że w przedmiarze robót ilość w poz. 46 d.2.3 jest znacznie zaniżona w stosunku do założeń dokumentacji projektowej tj. o ok. 90,00 ton. Prosimy o korektę przedmiaru poprzez podanie właściwej ilości ton betonu asfaltowego AC 16 W.

Projektant potwierdził, że ilość masy w poz. 46 d.2.3 została przez niego wyliczona prawidłowo.

STAROSTA  
  
Kazimierz Rakowski