

Wołomin, dnia 20.06.2017 r.

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie związanej z budową wewnętrznego szybu windowego oraz montażu windy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Udźwig 800kg / 12 osób – a poniżej kabina 1400 x 2400 mm – czyli typowy dźwig szpitalny 1600 kg / 21 osób. Którą wersję należy wyceniać?

Odpowiedź:

Kabina dźwigu osobowego umożliwiającego transport łóżek powinna mieć wymiary 1400×2400×2300 mm (szer.×gł.×wys.) i udźwig 1600 kg / 21 osób.


2. Drzwi szybowe i kabinowe – w rubryce RODZAJ – szklane, w rubryce WYKONANIE – stal nierdzewna. Którą wersję należy wyceniać?

Odpowiedź:

Drzwi szybowe i kabinowe powinny być przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Jurek