

Wołomin, dn. 23.03.2020 r.

### Wszyscy oferenci

dot.: Wykonanie drenażu francuskiego na działce zlokalizowanej w miejscowości Chrzęsne przy ul. Sulejowskiej- ETAP I.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania do SIWZ:

1. Uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje służące do wykonania drenażu francuskiego tj. geowłóknina, kruszywo 31,5-63 mm

**Odpowiedź:** Pozycja 3.1 zgodnie z. KNR 9-11 0301-01 obejmuje wykonanie drenażu z geowłókniną i kruszywem

2. Proszę o określenie z jakiego materiału wykonać przepust fi600.

**Odpowiedź:** Zaprojektowano przepust z rur betonowych o średnicy wewnętrznej 600mm. Dopuszcza się zastosowanie rur dwuciennych PP SN8 o tej samej średnicy.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni rozsączającej z materiału PP fi1000 na studnię betonową fi1000?

**Odpowiedź:** Tak dopuszcza możliwość zmiany studni na betonową.

4. Jakiego rodzaju kruszywo frakcji 31,5-63 mm należy przewidzieć do wypełnienia drenażu francuskiego?

**Odpowiedź:** Należy zastosować tłuczeń kamienny nielasujący się o frakcji 31,5-63mm.

Z up. Starosty Wołomińskiego  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
  
Ewa Łuczyk