

**LEGENDA:**

- STREFA ZLII (PIERWSZA) - POW. = 150,5m<sup>2</sup>
- STREFA ZLII (DRUGA) - POW. = 194,2m<sup>2</sup>
- STREFA ZLII (PRZYCH. LEKARSKA) - POW. 279,6m<sup>2</sup>
- STREFA PM (POM. WYDAWANIA POSIŁKÓW) - POW. = 11,5m<sup>2</sup>
- WYDZIELENIE W RAMACH STREFY ZLII
- WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ W RAMACH STREFY ZLII
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI120
- WYDZIELENIE POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ I INNYCH POMIESZCZENI W RAMACH STREFY ZLII
- HP-25
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ

**\*UWAGA:**  
 1. NA SCHEMACIE PRZEDSTAWIONO I OPISANO DODATKOWE WYDZIELENIA WSTREFIE WRAZ Z WYMAGANYM ZASTOSOWANIEM STOLARKI OKIENNEJ LUB DRZWIOWEJ.  
 2. DLA WSZYSTKICH DRZWI PROWADZĄCYCH EWAKUACJĘ Z KLATKI SCHODOWEJ WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE SAMODOMYKACZY.

W CELU DOSTOSOWANIA ODKTU DO WYMOGÓW POŻAROWYCH - WYMIANA DRZWI NA ROZWIERANE; SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO MIN. 90cm

CZĘŚĆ BUDYNKU NALEŻĄCA DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM W ZAKRESIE ZMIAN BUDOWLANYCH ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE W BUDYNKU O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH POŻAROWYCH, STREFA PRZYCHODNI TRAKTOWANA JAKO STREFA ZL III W KLASIE "C". W TYM CELU DACH NAD CZĘŚCIĄ PARTEROWĄ NALEŻY DOPROWADZIĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:  
 • DLA KONSTRUKCJI DACHU - R 30  
 • DLA PRZEKRYCIA RE30 + NRO

WYPEŁNIENIE DYLATACJI Z WEŁNY MINERALNEJ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI


WYPEŁNIENIE DYLATACJI Z WEŁNY MINERALNEJ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI

DRZWI Z SIŁOWNIKIEM  
 DRZWI Z SIŁOWNIKIEM

STROP ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI REI120

BUDYNEK 2 KONDYGNACYJNY; ZAWIERA STREFY ZLII I ZLIII; KLASA "B" OBNIŻONA DO "C" ZGODNIE Z § 212 UST. 3

BUDYNEK 3 KONDYGNACYJNY; ZAWIERA STREFĘ ZLII; KLASA "B"

 KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL <small>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEMOŻLIWE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.</small>	
PROJEKT:	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby: "Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego"
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18 dz. nr 160/2 obręb 35
INWESTOR:	Powiat Wołomiński 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT STREF POŻAROWYCH, RZUT PARTERU
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Marchewka
SPRAWIAJĄCY:	mgr inż. arch. Arkadiusz Sarlej
ASYSTENT:	mgr inż. arch. Bartosz Dobrowolski
SPRAWNIENIA:	MPOIA/113/2008 14/LOOKK/2011
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PB
SKALA:	1:100
DATA:	11.2020
ROZMIAR ARKUSZA:	550 x 297
NR RYSUNKU:	A3-01
STRONA:	