



Uwaga:
Wszystkie przejścia kabli przez przegrody pożarowe należy uszczelniać uszczelniającą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany przez którą nastąpiło przejście.

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE OŚWIETLENIA WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAZEN PRZY DOTYKU POZIOMY-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZABŁANIA I WYŁĄCZNIKI RÓDNIEMPRĘDNE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTAKACH KABLOWYCH NAD SIECIAMI PODMIESZONYMI ORAZ W TYPIACH OSPRZETU P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEKŁADNIKIEM NZK-N-J O PRZEKŁADNI 2x2,5mm².
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZETU OŚW.:
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA 1m1,5m
6. POWIĄZANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZŁONKIEM RUCHLIWYM, OZNACZONO MAJĄT LITERAMI:
7. PRZYKŁADNE OZNACZENIE "R10/1" OZNACZA OŚWIETL. NR 1 Z RODZ. RG
8. WYŻYSTKIE OPRawy AWYANE ORAZ EMWALACJE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAWY OŚWIETLENIA PRZEKŁADNIKIEM SPINIAJĄCYM PRZEKŁADNIKIEM 1x1,5mm²
9. PRZEŚCIA KABLI I PRZEKŁADNI PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	Eob/Thorm
0.1	HALL WIEJACOWY	182/150
0.2	PRZEBIERALNIA/PRAJNIE ODDZIEŻY WŁASNEJ	161/100
0.3	WC NP	260/200
0.4	KUCHENIA UCZESTNIKÓW	254/200
0.5	POM. PORZĄDKOWE	210/200
0.6	WC MĘSKIE	295/200
0.7	KUCHENIA	255/200
0.8	JADALNIA	340/300
0.9	SALA OGÓLNA	350/300
0.10	SALA REKREACYJNA	310/300
0.11	KŁATKA SCHODOWA	315/300
0.12	KORYTARZ 3	182/150
0.13	POM. MASAŻYJNOE / WENTYLATORNA	161/100
0.14	WC NP	215/200
0.15	SALA PLASTYCZNA	310/300
0.16	POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ	215/200
0.17	KORYTARZ 4	158/100
P.H.	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	-

- ☐ Wentylator sufitowy zaopieczony wraz z obświetleniem, działający 5 minut po wyłączeniu oswietlenia. P.40W, U=230V
- ⊙ PRZEKŁADNIKI ZMIENI

2 KOMBUD RAFAŁ MARCIŃIAK TEL. 514 508 159, BIURO_KOMBUD@P.PL
 Projektant: Rafał Marciniak
 3 Projekt budowlany budowy nowej siedziby Powiatowego Urzędu Wykonawczego w miejscowości Krynki, ul. Poprzeczna 18 (dł. nr 1802, 18), 1848 Krynki 93
 4 Powiat Krynki, ul. Poprzeczna 18
 5 LIT PARTERU - INSTALACJE OŚWIETLENIA
 Inz. Jerzy Jagła 134/75, 432/87/WA, 242/88/WA
 mgr inż. Jacek Prądnicki 631294/981
 mgr inż. Robert Nowotny TEL: 515 199 725
 INST. ELEKTR. 17 5 000 11 2020 257/2580