



- WYKONANIE INSTALACJI:**
1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
  2. OCHRONA OD PORAŻENI PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCWOPADOWE.
  3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTRACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODMESZONYMI ORAZ W TYNOK; OSPRZĘT P/1.
  4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM NZHX-J O PRZEKROJU ŻYŁ 2,5mm<sup>2</sup>.
  5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OSPRZĘTU OŚW:
    - 5.1. ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m.  6. POWIĄZANE OPRAWY Z ICH ŁĄCZNIKAMI LUB CZUJNIKAMI RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
  7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
  8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZĘD ŁĄCZNIKA PRZEWODEM HDG: 3x1,5mm<sup>2</sup>
  9. PRZEŁOŻA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
  10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

Wentylator suflonowy złączony wraz z oświetleniem, opóźnający 3 minuty po wyłączeniu oświetlenia, P=240W, U=230V  
 ● PRZYCIŚK DZWONKOWY ZWIERNY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	EoBi/Enorm
2.1.	SALA WYCZYSZENIA	250/200
2.2.	TOALETA OGÓLNA	215/200
2.3.	BIBLIOTEKA	514/500
2.4.	POKOJ ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	510/500
2.5.	POKOJ ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	510/500
2.6.	REHABILITACJA	510/500
2.7.	KŁATKA SCHODOWA	218/150



Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego





KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO\_KOMBUD@WP.PL

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.  
POMIENIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

<b>PROJEKT:</b>	<b>PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO</b>		
<b>SZKLENIE:</b>	LOKALIZACJA INWESTYCJI: W KLASIE ODPORNOŚCI EI 60		
<b>INWESTOR:</b>	05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18 DZ. NR 160/2, 168/3, 168/4, OBRĘB 35		
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>	POWIAT WOŁOMIŃSKI 05-200 WOŁOMIN, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3		
<b>PROJEKTANT:</b>	<b>UPRAWNIENIA:</b>	<b>PODPIS:</b>	
inż. Jerzy Jagas	134/75, 432/87Wł, 242/89Wł		
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>	<b>UPRAWNIENIA:</b>	<b>PODPIS:</b>	
mgr inż. Jacek Frydrysiak	617/94/Wł		
<b>ASYSTENT:</b>	<b>UPRAWNIENIA:</b>	<b>PODPIS:</b>	
mgr inż. Robert Nawrot	515 199 725		
<b>BRANŻA:</b>	<b>FAZA:</b>	<b>SKALA:</b>	<b>DATA:</b>
ELEKTRYKA	PT	1:100	11.2020
			<b>ROZMIAR ARKUSZA:</b>
			297x265
			<b>NR RYSUNKU:</b>
			E-07
			<b>STRONA:</b>