



NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
0.1.	WIATROPAJ
0.2.	HALL WIEŚCOWY
0.3.	POKOJ BIUROWY
0.4.	GABINET KIEROWNIKA
0.5.	KOMUNIKACJA
0.6.	SZATNIA PERSONELU
0.7.	ŁAZIENKA PERSONELU
0.8.	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
0.9.	MAGAZYN
0.10.	KORYTARZ
0.11.	TOAILETA DAMSKA
0.12.	TOAILETA MĘSKA
0.13.	SZATNIA UCZESTNIKÓW
0.14.	KORYTARZ
0.15.	SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH
0.16.	SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH
0.17.	ŚWIETLICA / JADALNIA
0.18.	POMIESZCZENIE WYDAWANIA POSIŁKÓW
0.19.	ZAKŁAD CATERINGU
0.20.	KUCHNIA UCZESTNIKÓW
0.21.	KIATKA SCHODOWA
0.22.	MAGAZYN WÓZKÓW
0.23.	KIATKA SCHODOWA

LEGENDA:

	MULTISENSOROWA CZUJKA DYMU, OGNIA I CO
	WSKAŹNIK ZADŻAZANIA
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY, ADRESOWALNY
	ADRESOWALNY ELEMENT STERUJĄCY
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	KAMERA ZEWNĘTRZNA
	KAMERA WEWNĘTRZNA
	SZAFKA RACK
	MODUŁ SOS
	MODUŁ Z LAMPĄ SOS, Z PRZYCISKIEM PRZYWOŁUJĄCYM PRZYWOŁUJĄCYM
	CZUJNIK RESETOWANA ALARMU DLA POKOJU
	PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY
	TERMINAL SYSTEMU PRZYWOŁANIA
	CZUJNIK DYMNY PIR
	CZUJNIK MAGNETYCZNY
	KLAWIATURA LCD
	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
	SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY
	GNIAZDO KRÓTKOCZW. TV/SAT

Uwaga: Wszystkie przebiegi kabli przed przebiegiem pożarowym należy uszczelniać masą uszczelniającą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany przez którą nastąpiło przejście.

CZĘŚĆ BUDYNKU NALEŻĄCA DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ NIEOBIĘTA OPRACOWANIEM W ZAKRĘSIE ZMIAN BUDOWLANYCH ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE W BUDYNKU O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH POŻAROWYCH, STREFA PRZYCHODNI TRAKTOWANA JAKO STREFA ZL III W KLASIE "C". W TYM CELU DACH NAD CZĘŚCIĄ PARTEROWĄ NALEŻY DOPROWADZIĆ DO ODPORNOCI OGNIOWEJ: * DLA KONSTRUKCJI DACHU - R 30 * DLA PRZEKRYCIA RE30 + NRO

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		
Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego		
KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL OPRAWIANIE CHRONIONE PRAMAMI AUTORSKIMI. POMIENIANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.		
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNCTWO - MIESZKALNEGO		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18 DZ. NR 160/2, 168/3, 168/4, OBRĘB 35	
INWESTOR:	POWIAT WOŁOMIŃSKI 05-200 WOŁOMIŃ, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3	
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Jacek Frydrysiak	134/75, 432/87Wt, 242/89Wt	
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Robert Nawrot	617/94/Wt	
ASISTENT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
	515 199 725	
BRANŻA:	SKALA:	DATA:
ELEKTRYKA	PT	11.2020
	1:100	ROZMIAR ARKUSZA:
		297x561
		NR RYSUNKU:
		En-01
		STRONA: