



**UWAGI**

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych. Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).  
 Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.  
 Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w ostonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.  
 Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).  
 Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu. Wszelkie piony obudować płytą g-k. Zastosować rozdzielacze wg szczegółu A. Instalację prowadzić pod sufitem.

**LEGENDA**

	projektowany klimakonwektor ścienny
	instalacja wody lodowej
	oznaczenie pionu instalacji wody lodowej
	instalacja zasilania chłdnic w centralach
	oznaczenie pionu instalacji zasilania chłdnic
	opis instalacji c.o. z rur stalowych (średnica rurociągu)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		POWIAT WOŁOMIŃSKI
Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego		
KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.		
PROJEKT:	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18, dz. nr 160/2, 168/3, 168/4, obręb 35	
INWESTOR:	Powiat Wołomiński 05-200 Wołomin, ul. Prądzyskiego 3	
TYTUŁ RYSUNKU:	Rozwinięcie - instalacja wody lodowej	
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Rafał Marciniak	MAZ/0425/PWBS/15	
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Monika Anuszczyk	LOD/3779/LODZ/19	
ASYSTENT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Julita Michalak		
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:
SANITARNA	PT	1:100
DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:
11.2020	297x420	IS14
STRONA:		