

Pionowe łodczki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.
Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w ostonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.
Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

Wszystkie pionowe obudować płytą g-k.


Zastosować rozdzielacze wg szczegółu A.

Instalację prowadzić w warstwach posadzki.

Szczegół A Rozdzielacz z mieszaczem pompowym

LEGENDA

21 x 3,45	opis instalacji c.o. z rur wielowarstwowych (średnica rurociągu)
DN 80	opis instalacji c.o. z rur stalowych (średnica rurociągu)
	instalacja c.o. zasilanie
	instalacja c.o. powrót
	oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego
	przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody
	rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworem regulacyjnym na powrocie i z zaworem odcinającym na zasilaniu



KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELCA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:		Projekt budowlany budowy nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A"				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18 dz. nr 160/2, 161, 168/3 obręb 35				
INWESTOR:		Powiat Wołomiński 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3				
TYTUŁ RYSUNKU:		ROZWIINIĘCIE - instalacja ogrzewania				
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:				
mgr inż. Rafał Marciniak	MAZ/0425/PWBS/15					
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:				
mgr inż. Monika Anuszczyk	LOD/3779/PWBS/19					
ASYSTENT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:				
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
SANITARNA	PT	1:100	11.2020	210x297	IS09	