



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NR POM.	NAZWA POMIENIENIA	WYKONCZENIE	POWIERZCHNIA
0.1	HALL WEJŚCIOWY	Wykładz PCV	20,28
0.2	PRZEBIERALNIA/PRANIE ODDZIEY WŁASNEJ	Wykładz PCV	10,92
0.3	WC NP	Wykładz PCV	5,77
0.4	LAZIENKA UCZESTNIKÓW	Wykładz PCV	8,53
0.5	POM. PORZĄDKOWE	Wykładz PCV	2,48
0.6	WC MĘSKIE	Wykładz PCV	5,09
0.7	KUCHNIA	Gres	13,42
0.8	JEDALNIA	Wykładz PCV	19,46
0.9	SALA OGÓLNA	Wykładz PCV	34,79
0.10	SALA REKREACYJNA	Wykładz PCV	41,28
0.11	KŁATKA SCHODOWA	Gres	19,18
0.12	KORYTARZ 3	Wykładz PCV	14,79
0.13	POM. MAGAZYNOWE / WENTYLATORNIA	Gres	16,26
0.14	WC NP	Wykładz PCV	5,06
0.15	SALA PLASTYCZNA	Wykładz PCV	38,25
0.16	POMIENIENIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ	Gres	6,96
0.17	KORYTARZ 4	Wykładz PCV	25,06
P.H.	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	Węł Dostawcy	2,87
			293,35

*Powierzchnie wg Normy PN ISO8839:1997.

LEGENDA

60m ³ /h Ø100	opis instalacji wentylacji (wydatek i średnica anemostatu / wymiary kratki)
	instalacja wentylacji nawiewnej
	instalacja wentylacji wyciągowej
	instalacja wentylacji - czerpnia
	instalacja wentylacji - wyrzutnia
	nawiewnik (typu anemostat)
	wywiewnik (typu anemostat)
	wyrzutnia ścienna
	czerpnia ścienna
	przepustnica
R	rewizja
	przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody (klapa p.poz. z silownikiem 24V)
	wentylator konowowy
	wentylator wyciągowy Hamann typ Base 120V V=50m ³ /h, P=18W 230V, M=1,1kg - praca wraz ze światłem, ze zwłoką czasową 5 min
	nawiewnik szczeliny w oknie
	kratka transferowa w drzwiach
	centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym AMBER-1-PP 1200

		KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL											
PROJEKT:		Projekt budowlany budowy nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu "H"											
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18 dz. nr 160/2, 161, 168/3 obręb 35											
INWESTOR:		Powiat Wołomiński 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3											
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU - instalacja wentylacji											
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Marciniak	UPRAWNIENIA:	MAZ/0425/PWBS/15	PODPIS:									
SPRAWOZDAJĄCY:	mgr inż. Monika Anuszczyk	UPRAWNIENIA:	LOD/3779/PWBS/19	PODPIS:									
ASYSTENT:	mgr inż. Joanna Pysera	UPRAWNIENIA:		PODPIS:									
BRANŻA:	SANITARNA	FAZA:	PT	SKALA:	1:100	DATA:	11.2020	ROZMIAR ARKUSZA:	570x297	NR RYSUNKU:	IS11	STRONA:	