

## ZAŁĄCZNIK NR3 BILANS POWIETRZA

Nr pom.	Nazwa strefy	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Kubatura [m <sup>3</sup> ]	Ilość wymian [1/h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wywiew [m <sup>3</sup> /h]	System
<b>PARTER</b>							
0.1	WIATROŁĄP	3,40	9,2				
0.2	HALL WEJŚCIOWY	10,96	29,6	2,0	60		CNW1
0.3	POKÓJ BIUROWY	15,03	40,6	2,2	90	90	CNW1
0.4	GABINET KIEROWNIKA	12,62	34,1	2,6	90	90	CNW1
0.5	KOMUNIKACJA	6,42	17,3		70		CNW1
0.6	WIATROŁĄP	2,25					N
0.7	SZATNIA PERSONELU	5,23	14,1	4,2		60	CNW1
0.8	ŁAZIENKA PERSONELU	3,96	10,7	9,4		100	N
0.9	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	2,78	7,5	4,0		30	CNW1
0.10	MAGAZYN	8,68	23,4	2,1		50	CNW1
0.11	KORYTARZ	18,26	49,3				N
0.12	TOALETA DAMSKA	5,00	13,5	3,7		50	W
0.13	TOALETA MĘSKA	4,92	13,3	3,8		50	W
0.14	POMIESZCZENIE NA ODZIERZ WIERZCHNIĄ	10,94	29,5	4,4	130	130	CNW1
0.15	KORYTARZ	17,04	46,0	1,5	70		CNW1
0.16	KOTŁOWNIA	5,23	14,1				N
0.17	SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH	49,70	134,2	2,0	270	270	CNW1
0.18	ŚWIETLICA/JADALNIA	52,09	140,6	7,7	1080	1080	CNW2
0.19	POMIESZCZENIE WYDAWANIA POSIŁKÓW	11,01	29,7	2,0	60	60	CNW2
0.20	ZAPLECZE CATERINGU	7,63	20,6	1,5	30	30	CNW2
0.21	KUCHNIA UCZESTNIKÓW	16,14	43,6	3,4	150	150	CNW2
0.22	KLATKA SCHODOWA	17,57	47,4				N
0.23	MAGAZYN WÓZKÓW	3,80	10,3	5,8		60	CNW1
0.24	KLATKA SCHODOWA	21,94	59,2				N
0.Dz	DŹWIG (SZYB DŹWIGU)	4,30					N
<b>PIETRO 1</b>							
1.1	POKÓJ PIELEŃNIARSKI	15,50	41,9	1,4	60	60	CNW4
1.2	POMIESZCZENIE S.E./SERWEROWNIA	7,50	20,3	2,0	40		
1.3	POKÓJ MIESZKALNY	12,91	34,9	1,4	50		CNW3
1.4	ŁAZIENKA PRZY POKOJU	5,69	15,4	6,5		100	CNW3
1.5	POKÓJ MIESZKALNY	12,94	34,9	1,4	50		CNW3
1.6	PRALNIA/MAGAZYN BIELIZNY	7,83	21,1	4,7		100	CNW3
1.7	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	7,70	20,8	4,8		100	CNW3
1.8	POKÓJ MIESZKALNY	13,21	35,7	1,4	50		CNW3
1.9	ŁAZIENKA PRZY POKOJU	5,69	15,4	6,5		100	CNW3
1.10	POKÓJ MIESZKALNY	12,91	34,9	1,4	50		CNW3
1.11	KLATKACHODOWA	7,16	19,3				N
1.12	KORYTARZ	42,04	113,5	0,7	80		CNW3
1.13	POKÓJ MIESZKALNY	13,12	35,4	1,4	50		CNW3
1.14	ŁAZIENKA PRZY POKOJU	5,61	15,1	6,6		100	CNW3
1.15	POKÓJ MIESZKALNY	12,63	34,1	1,5	50		CNW3
1.16	POKÓJ KAPIELOWY	12,16	32,8	3,0		100	W
1.17	POKÓJ MIESZKALNY	12,96	35,0	0,0	50		CNW3
1.18	ŁAZIENKA PRZY POKOJU	8,47	22,9	4,4		100	CNW3
1.19	POKÓJ MIESZKALNY	13,41	36,2	1,4	50		CNW3
1.20	HALL OGÓLNY	33,15	89,5	0,9	80		CNW3
1.21	POKÓJ MIESZKALNY	16,08	43,4	1,2	50		CNW3
1.22	ŁAZIENKA PRZY POKOJU	5,69	15,4	6,5		100	CNW3
1.23	POKÓJ MIESZKALNY	15,06	40,7	0,0	50		CNW3
1.24	POMIESZCZENIE SOCJALNE	18,35	49,5	0,0	270		CNW3
1.25	ŁAZIENKA PERSONELU	3,37	9,1	29,7		270	CNW3
1.26	DYŻURKA	9,90	26,7	1,9	50	50	CNW4
1.27	KLATKA SCHODOWA	18,26	49,3				N
<b>PIETRO 2</b>							
2.1	SALA WYCISZENIA	15,50	41,9	2,9	120	120	CNW4
2.2	TOALETA OGÓLNA	4,50	12,2	4,1		50	W
2.3	BIBLIOTEKA	68,90	186,0	2,0	380	380	CNW4
2.4	POKÓJ ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	9,20	24,8	2,4	60	60	CNW4
2.5	POKÓJ ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	9,20	24,8	2,4	60	60	CNW4
2.6	REHABILITACJA	13,20	35,6	1,7	60	60	CNW4
2.7	KLATKA SCHODOWA	6,75	18,2				
				CNW1	780	780	
				CNW2	1320	1320	
				CNW3	970	970	
				CNW4	790	790	
				W		350	
				SUMA	3860	4210	
				N (naturalna)			