

Wołomin, 24 lutego 2021 r.

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
Ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

INFORMACJA

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający ma wymagania co do konkretnej ilości miejsc parkingowych?

Zamawiający w kwestii ilości miejsc parkingowych, chciałby aby wskazana na załączniku graficznym lokalizacja miejsc postojowych została wykorzystana w sposób maksymalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W związku z ograniczoną szerokością terenu pomiędzy jezdnią a boiskiem, proszę o potwierdzenie, że miejsca mają być równoległe do istniejącej jezdni.

W związku z ograniczoną szerokością terenu pomiędzy jezdnią a boiskiem należy usytuować miejsca parkingowe w sposób równoległy do istniejącej jezdni.

3. Proszę o informację czy do wyceny należy założyć wykonanie chodnika służącego do obsługi miejsc parkingowych na całej długości działki nr 215 przy ul. Poniatowskiego.

W wycenie należy założyć wykonanie chodnika służącego do obsługi miejsc parkingowych na całej długości działki nr 215 przy ulicy Poniatowskiego.

4. Proszę o informację, czy należy przewidzieć przestawienie agregatu chłodniczego wraz z przyłączami. W naszej opinii w celu wykonania miejsc parkingowych i chodnika na wysokości rzeźzonego agregatu jest niezbędne.

W ofercie należy uwzględnić przestawienie agregatu chłodniczego wraz z przyłączami, tak aby było możliwe wykonanie miejsc parkingowych.

5. Czy w ofercie należy uwzględnić przestawienie słupów teletechnicznych, czy w miejscach słupów wykonać wyspy dzielące parking?

Zamawiający miejscach usytuowania słupów teletechnicznych, przewiduje wykonanie wysp dzielących parking.

6. Czy projekt oraz roboty budowlane mają zawierać przebudowę istniejącego zjazdu? Jeśli tak, to czy ma to być zjazd publiczny?

Projekt oraz roboty budowlane mają uwzględnić przebudowę istniejącego zjazdu na teren szkoły, jako zjazdu publicznego.



7. Czy w ofercie należy uwzględnić przestawienie istniejącej bramy do wysokości krawędzi boiska?

W ofercie należy uwzględnić przestawienie istniejącej bramy do wysokości krawędzi boiska, wraz z jej wymianą na nową zgodnie z załączonym typem na zdjęciu.



8. Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie ogrodzenia na całej długości działki nr 215 przy ul. Poniatowskiego? Jeśli tak, w jakiej technologii należy wykonać ogrodzenie?

W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie ogrodzenia na całej długości działki nr 215 przy ulicy Poniatowskiego, w sposób zgodny z załączonym zdjęciem.



Nowe ogrodzenie ma stanowić ciągłość już istniejącego systemowego wykonanego wokół boiska.

Wymianę ogrodzenia należy przewidzieć również za istniejącym wjazdem, z odtworzeniem go w istniejącej linii.



9. Czy na projektowanych miejscach postojowych należy uwzględnić miejsce dla inwalidów wraz z oznakowaniem?

Na projektowanych miejscach parkingowych należy uwzględnić miejsc postojowe dla inwalidów wraz z odpowiednim oznakowaniem.

10. Czy projektowane miejsca mają zostać uwzględnione również za istniejącym wjazdem w stronę działki nr 221?

Zamawiający nie przewiduje uwzględnienia projektowanych miejsc parkingowych za istniejącym wjazdem w stronę działki nr 221.

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Łuczyk